

COMUNICADO INTERNO

| | | | |
|-----------------|---|--------------|------------|
| De: | Engenharia Hospitalar | DATA: | 02/10/2024 |
| Para: | Setor de Licitação | | |
| Assunto: | Resposta ao ofício para solicitação de impugnação da empresa DAVI & THOMAZ, referente a Processo Análogo para Obra de reforma e ampliação do Centro de Nefrologia do Hospital da Baleia | | |

Prezados (as),

Referente ao pedido de esclarecimento solicitado pela empresa DAVI & THOMAZ ao Processo análogo para Obra de reforma e ampliação do Centro de Nefrologia do Hospital da Baleia, esta comissão técnica esclarece:

A empresa apresenta:

1. “Existe levantamento planialtimétrico usado como referência para cálculo dos volumes? Apesar dos documentos terem um quantitativo, é imprescindível que o levantamento planialtimétrico seja conferido e para que seja possível visualizar.”

Resposta desta comissão técnica:

Não possui levantamento planialtimétrico.

A empresa apresenta:

2. “A área de terraplenagem do orçamento está menor do que a área total da obra, está correto?”

Resposta desta comissão técnica:

A área da terraplenagem foi realizada com base na parte de expansão da hemodiálise. A área total da obra abrange a expansão quanto as reformas internas da hemodiálise.

COMUNICADO INTERNO

A empresa apresenta:

3. “É necessário verificar capacidade do condensador SPLITÃO em relação a capacidade da evaporadora, pois estão divergentes. Ex: Condensadora do Splitão 150 TR.”

Resposta desta comissão técnica:

É necessário verificar a especificação completa do equipamento. A nomenclatura do equipamento é diferente da sua especificação. Segue em anexo Catálogo dos equipamentos para consulta.

A empresa apresenta:

4. “Consta uma informação prancha 4 de condensadora 30HP na qual não existe este equipamento na lista de materiais. No Fluxograma entende-se que a condensadora de 30 HP's seria para 26 unidades de evaporadoras, entretanto na planilha, consta 16 unidades de condensadoras. Oque deve ser considerado?”

Resposta desta comissão técnica:

Considerar a informação da prancha 4, conforme informa no memorial descritivo:

3) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A presente especificação técnica é complementada pelos documentos abaixo relacionados que fazem parte integrante do projeto. Em caso de informações conflitantes, prevalecerão as recomendações constantes dos documentos na seguinte ordem de prioridade: Desenhos, Detalhes Construtivos e Especificações Técnicas.

A empresa apresenta:

5. “Solicito o projeto em DWG.”

Resposta desta comissão técnica:

Não possui DWG do PROJETO HVAC.

COMUNICADO INTERNO

A empresa apresenta:

6. “Existe a lista de material para linha frigorígena?”

Resposta desta comissão técnica:

Sim. Segue lista de material no Anexo.

A empresa apresenta:

7. “Conseguimos fazer faturamento direto? Se sim de material e mão de obra?”

Resposta desta comissão técnica:

Não, a obra será por regime de execução de Empreitada por valor global, conforme informado no edital.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 02 de Outubro de 2024.

Roger Amaral Lima

Engenheiro Civil

CREA-MG 220469D

Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

COMUNICADO INTERNO

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: CI - Esclarecimento Davi & Thomaz- Obra Centro de Nefrologia

Autor: Margarete Gomes Cardoso - margarete.cardoso@hospitaldabaleia.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 23-E5-63-0E-5E-C6-39-61-CB-97-C2-6A-D2-E9-80-35-AF-00-1F-F1

SHA256: a62ff4fd64398413cf93f385ddb03cc92a6b625a7a984ac866e88a6d90ff2d24

Assinaturas

Nome: Roger Amaral Lima - **CPF/CNPJ:** 082.281.816-71

E-mail: roger.lima@hospitaldabaleia.org.br - **Data:** 02/10/2024 12:09:52

Status: Assinado eletronicamente como responsável técnico

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 02/10/2024 12:09:41 - **Leitura completa em:** 02/10/2024 12:09:50

IP: 177.85.81.234

Geolocalização: -19.926375, -43.897957

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=23-E5-63-0E-5E-C6-39-61-CB-97-C2-6A-D2-E9-80-35-AF-00-1F-F1>

HASH TOTVS: 23-E5-63-0E-5E-C6-39-61-CB-97-C2-6A-D2-E9-80-35-AF-00-1F-F1

