

COMUNICADO INTERNO

De:	Engenharia Hospitalar	DATA:	14/01/2025
Para:	Setor de Licitação		
Assunto:	Resposta ao pedido de esclarecimento, referente ao Processo Análogo para Reforma e readequação da estrutura física da Unidade de Decisão Clínica da Fundação Benjamin Guimarães.		

Prezados (as),

Referente ao pedido de esclarecimento solicitado, esta comissão técnica esclarece:

A empresa apresenta:

1. Item 26 – Reforço estrutural: No momento da visita técnica questionamos, mas não tivemos sucesso na resposta referente ao que se trata esse reforço estrutural, para onde, em qual material.

Resposta desta comissão técnica:

O reforço estrutural será necessário em algumas paredes de drywall para fixação de marcenaria e régua de gases, conforme orientações dos projetos estruturais.

A empresa apresenta:

2. Item 31 – AVCB incêndio: Não identificamos o projeto do incêndio, com os materiais e quantidades.

Resposta desta comissão técnica:

Considerar a detecção de fumaça com central de alarme e luminárias de emergência.

Para as luminárias considerar:

- 4 unidades nos corredores;
- 1 unidade: Sala de emergência (acima da porta);
- 1 unidade: Quarto Isolado (acima da porta);

COMUNICADO INTERNO

Imagem ilustrativa:



A empresa apresenta:

4. Qual a especificação do piso vinílico?

Resposta desta comissão técnica:

Linha Ambiance Ultra

Fabricante: Ace

Cor: A definir - a cor não altera o valor, todas as cores da linha Ambiance Ultra possuem o mesmo valor.

COMUNICADO INTERNO

A empresa apresenta:

5. Qual a especificação/modelo da régua de gases?

Resposta desta comissão técnica:

A régua deve conter todos os pontos determinados pela nossa equipe, conforme projeto.

Marcas sugeridas: Air Liquide, Oxichama e RWR.

A empresa apresenta:

6. Qual seria modelo da Central de chamada de emergência? Nosso escopo inclui fornecimento das centrais, botoeiras e sinalizadores.

Resposta desta comissão técnica:

Central de chamada é padrão, marca sugerida: Sincron



COMUNICADO INTERNO

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2025.

Roger Amaral Lima

Engenheiro Civil

CREA MG 220469D

Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: CI - Esclarecimento - Reforma UDC

Autor: Margarete Gomes Cardoso - margarete.cardoso@hospitaldabaleia.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: D8-A6-13-8F-BA-BC-BC-1A-A4-29-AA-51-CF-1D-EB-A2-4C-E0-1D-AC

SHA256: f575053d46d5d6551baa57905654ad5777367a1ca3ebbfbb6cfa6a86f2a47eb2

Assinaturas

Nome: Roger Amaral Lima - **CPF/CNPJ:** 082.281.816-71

E-mail: roger.lima@hospitaldabaleia.org.br - **Data:** 14/01/2025 15:00:43

Status: Assinado eletronicamente como responsável técnico

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 14/01/2025 15:00:22 - **Leitura completa em:** 14/01/2025 15:00:32

IP: 177.85.81.234

Geolocalização: -19.926437, -43.898186

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=D8-A6-13-8F-BA-BC-BC-1A-A4-29-AA-51-CF-1D-EB-A2-4C-E0-1D-AC>

HASH TOTVS: D8-A6-13-8F-BA-BC-BC-1A-A4-29-AA-51-CF-1D-EB-A2-4C-E0-1D-AC

